

**Zastosowanie:**

jako element ogólnego systemu wentylacji w celu zapewnienia nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń poprzez przegrody budowlane.

Montaż:

w ścianach zewnętrznych za pomocą widocznych śrub w wytlaczających otworach w ramach czołowych kratki.

Budowa:

kratka wewnętrzna typ KSH-45° z filtrem powietrza i przepustnicą SP; kanał dolotowy teleskopowy z blachy ocynkowanej z przegubem brezentowym; kratka zewnętrzna typ KST z siatką.

Materiał:

blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.

Wykończenie powierzchni:

powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

Certyfikaty:

Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009

Atest higieniczny: HK/B/0637/01/2015

Wymiary i oznaczenie typu:

Wymiar L-10 oraz H-10 dotyczy wymiaru wewnętrznego króćca kratki.

